

1.2.1 年度用電指標 EUI 值

108年EUI值小於27，符合行政院頒訂之各級學校用電EUI值

臺南市下營區中營國民小學
經濟部能源局 政府機關及學學節約能源填報網站

基本資料用電-用油填報專區 | 照明及空調(公用設備)填報專區 | 基本資料及問卷專區 | 月用電及改善報告填報專區 | 查詢專區 | 行動計畫達成現況

成長原因說明及改善策略報告

月用電增減備忘錄 | 成長原因說明及改善策略報告

選擇年度 108

一、單位基本資料

單位名稱	臺南市下營區中營國民小學			機關代碼	395079900Y
電號數量(只)	2	辦公(學校)人數	232	單位性質	國民小學第二組
108年用電量	75920	基期年EUI值	16.1	EUI基準值	15
108年EUI值	14.9	建築總樓地板面積	5111	室內停車場用樓地板面積	0
用油客戶編號數量	0	基期年用油量	0	108年用油量	0
負責人(機關首長)	沈佳蓉	電話	06-6892600	分機	201
聯絡人	周聖智	電話	06-6892600	分機	205
傳真	06-6897499	建築物棟數	3		

2018年EUI 15.9
2019年EUI 14.9

egov.ftis.org.tw/L_calculate02_a3

ahoo奇摩 | 教師e學院 | 臺南市教育局資訊... | 國民中小學教職員工... | 中營國小全球資訊網 | YouTube | 勞保·健保個人保... | W 5

基本資料用電-用油填報專區 | 照明及空調(公用設備)填報專區 | 基本資料及問卷專區 | 月用電及改善報告填報專區 | 查詢專區 | 行動計畫達成現況

查詢專區- 年度節能比較

填報狀況查詢 | 填報資料查詢 | 年度節能比較 | 目標達成情形查詢 | 每月用電查詢 | 填報設備查詢

機關本身 | 用報單位

機關本身

年度 全選 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 確定

年度	實際總用電度數(kWh)	電號樓地板面積(m ²)	基期年EUI (EUI基準值)	當年度EUI (kWh/m ² *year)	總用油量(L)
108	75920	5110.7	16.1 (15)	14.90	
107	81040	5110.7	16.1 (15)	15.90	

承辦： 執行兼代辦主任 周聖智 | 會計： 主任 謝麗珍 | 校長： 臺南市下營區中營國民小學 沈佳蓉